

**Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Дом школьника» г. Назарово
Красноярского края**

662200, Красноярский край,
г. Назарово, ул. Арбузова 112, А
тел. (39155) 7-02-15,
E-mail: dpish@mail.ru
ОКПО 53022912, ОГРН
1022401590012
ИНН/КПП 2456006370/245601001

« 31 » 05 2021 г. № 03

На № _____ от _____

Главному государственному санитарному
врачу по городам Ачинску, Боготолу,
Назарово, Ачинскому, Боготольскому,
Назаровскому, Бирилюскому,
Большеулуйскому, Козульскому,
Тюхтетскому районам

Шевелёвой А.В.

Отчёт по предписанию

Уважаемая, Алёна Владимировна в ответ на предписание № 18934 от 11.06.2019 года направляем вам отчёт об устранении предписания:

№	Предписание	Устранение
1	Помещения для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов в корпусах № 1 и № 2 не оборудованы поддоном с подводкой к нему воды, сливом.	Помещения для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов в корпусах № 1 и № 2 оборудованы поддоном с подводкой к нему воды, сливом
2	Качество проб воды питьевой отобранных из крана раковины для мытья рук в санузле для мальчиков в корпусе № 1, № 2 ЗОЛ «Спутник» по санитарно-химическим показателям (мутность, цветность) не соответствуют требованиям СанПиН 2.1 А. 1074-01.	Заключён договор с ФБУЗ на экспертизу воды в рамках предписания

Директор МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово



Лузин О. А.