

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Дом школьника» г. Назарово Красноярского края
МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово

662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова д.112А тел.(39155) 7-02-15; e-mail: dpish@nazarovo.krskcit.ru
ОГРН 1022401590012, ИНН 2456006370, КПП 245601001, БИК 040407001, ОКПО 53022912
р/сч 40701810000001000078, Отделение Красноярск г. Красноярск

Исх.№ 46 от « 05 » июня 2025 г.

На № _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

Об исполнении предписания об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

В Главное управление МЧС России по Красноярскому краю Управление надзорной деятельности и профилактической работы 660049, Россия, г.Красноярск, пр. Мира, 68 тел.8(3912)114595 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Назарово и Назаровскому району 662200 Россия, Красноярский край, г.Назарово, ул.Чехова, 13, тел.8(39155)5-06-83

От ЗОЛ «Спутник» МБОУДО «ДШ» г.Назарово ИНН 2456006370

В наш адрес Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Назарово и Назаровскому району было направлено предписание об устранении обязательных требований пожарной безопасности

От «29» мая 2025 г.

Уведомляем, что:

1. В складском здании "Столярка" и в здании сторожки светильники оборудовали плафонами.
2. В тамбуре корпуса №3 установили пожарный извещатель.
3. С торца корпуса №2 закрыли распределительную коробку, находящуюся под открытым небом.
4. Устранена неисправность наружного противопожарного водоснабжения, а именно: заменены три полугайки для забора воды напротив мастерской и места сбора ТКО.

Руководитель

М.П.



(подпись)

О.А. Лузин

(ФИО)